

安全评价报告信息公开表格（中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站）

被评价单位名称		中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站
评价项目名称/项目编号		中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站危险化学品经营安全现状评价报告/道字【评】字第2412041号
项目简介（含图片）		<p>中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站成立于2018年11月20日，经营场所位于浙江省余姚市谭家岭西路1199号，公司于2023年10月17日换领了余姚市市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：91330281MA2CKTRA3P，负责人为周军。本加油站人员设定共13人，其中专职安全管理人员1人。公司持有宁波市应急管理局核发的危险化学品经营许可证（编号为甬市B安经（2024）0041，有效期2024年12月04日至2027年12月03日，许可范围：有存放，成品油：汽油120m³（30，30，30，30），柴油30m³（30）；无存放：成品油：煤油（煤油按国家相关经营许可证条件经营）和宁波市商务局核发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第31540050号，有效期限2023年11月01日至2028年10月31日，从事仅限于汽油、柴油、煤油[无存放]零售业务）。</p> <p>中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站内设置5只埋地卧式罐（车行道罐），4只30m³汽油罐（92#、92#、95#、98#），1只30m³柴油罐（储存0#），油罐总容积为150m³，折算容积为135m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9规定，该站属于二级加油站。</p> <p>加油站上次安全现状评价时间2024年10月，由浙江圣泰安全技术有限公司出具《中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告》，报告编号为浙圣泰[评]字第2024-5168号。自上次安全评价以来，中化石油浙江有限公司余姚谭家岭加油站注册地址和经营范围未发生变化，但发生如下变化：卸油区东侧新增三次油气回收装置以及洗车机由站区北侧移至站区西南侧。</p> <div><p>项目组负责人、项目组成员与企业人员合照</p><div></div><p>三次油气回收装置 加油岛</p></div>
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		吴芳萍
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		李志旗
评价报告编制人		吴芳萍、张卫兴
报告审核人		刘海燕
参与评价工作	安全评价师	吴芳萍、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江
	注册安全工程师	吴芳萍、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江
	技术专家	无
现场开展安全评价工作	人员	吴芳萍、张卫兴
	时间	2025.01.08
	主要任务	资料收集、现场检查
评价报告提交时间		2025.02.11