

安全评价报告信息公开表格（中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州湖织加油站）

被评价单位名称	中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站	
评价项目名称/项目编号	中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站危险化学品经营安全现状评价报告/道字【评】字第2509042号	
项目简介（含图片）	<p>中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站成立于2006年03月24日，营业场所位于浙江省湖州市织里镇湖织公路织里段北侧、园区规划道路西侧，公司于2025年11月12日换领了湖州市吴兴区市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：91330502786424509Y，负责人为潘燕强。本加油站人员设定共8人，其中管理人员3人。公司持有湖州市应急管理局核发的危险化学品经营许可证（编号为33050013202500283，有效期2024年06月13日至2027年06月12日，许可范围：汽油、柴油）。</p> <p>中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站站内设置5只30m³埋地卧式SF₆双层罐（其中98号汽油罐1只、95号汽油罐1只、92号汽油罐2只、0号柴油罐1只，非车道罐），总容积为150m³，折算容积为135m³，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9规定，该站属于二级加油站。</p> <p>加油站上次安全现状评价时间2023年10月，由浙江道宇安环科技有限公司出具《中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站危险化学品经营安全现状评价报告》，报告编号为道字【评】字第2309021号。自上次安全评价以来，中国石油天然气股份有限公司浙江湖州湖州织加油站注册地址未发生变化，但发生如下变化：①加油站内西侧新设1台720KW充电主机，6台250KW一桩双枪充电桩，并配套划设12个充电车位；②加油站内西侧新设1台630KVA室外箱式变压器和配套的高、低压柜以及相应的保护、监控和通讯系统。根据《电动汽车充电站设计标准》GB/T50966-2024第4.1.3条，3≤充电位数量≤50时，为四级充电站，故本项目充电站为四级充电站；③原洗车机拆除，新的洗车机移至站前绿化带；④负责人由吴斌变更为潘燕强。负责人发生变化后，企业已于2025年12月12日变更了危险化学品经营许可证。</p>	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">项目组负责人、项目组成员与企业人员合照</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p style="display: flex; justify-content: space-around;"> 新增充电桩 洗车机 </p>	
安全评价机构名称	浙江道宇安环科技有限公司	
项目组长	姚敏杰	
技术负责人	蒋永成	
过程控制负责人	吴芳萍	
评价报告编制人	姚敏杰、张卫兴	
报告审核人	刘海燕	
参与评价工作	安全评价师	姚敏杰、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江
	注册安全工程师	姚敏杰、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江
	技术专家	无
现场开展安全	人员	姚敏杰、张卫兴
	时间	2025. 10. 24

评价工作	主要任务	资料收集、现场检查
评价报告提交时间	2025.12.29	