

# 安全评价报告信息公开表格（中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站）

被评价单位名称	中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站	
评价项目名称/项目编号	中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站危险化学品经营安全现状评价报告/道字【评】字第2601004号	
项目简介（含图片）	<p>中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站成立于2017年12月01日，营业场所位于浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街61号，公司于2025年07月07日换领了杭州市临安区市场监督管理局核发的“营业执照”，统一社会信用代码：91330185MA2AYENA1E，负责人为邱保友。本加油站人员设定共8人，其中安全管理人员1人。公司持有杭州市应急管理局核发的危险化学品经营许可证（编号为浙杭安经字（2023）09004887，有效期2023年03月28日至2026年03月27日，许可范围：带储存经营成品油：汽油、柴油，仓储地址：浙江省杭州市临安区太湖源镇青溪街61号（罐）160m<sup>3</sup>）和杭州市商务局核发的成品油零售经营批准证书（油零售证书第31130108号，有效期限2025年08月11日至2027年11月10日，从事仅限于汽油、柴油零售业务）。</p> <p>中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站站内设置4只埋地卧式双层罐（其中1只50m<sup>3</sup>0#柴油罐，1只30m<sup>3</sup>0#柴油罐、1只50m<sup>3</sup>汽油罐（储存20m<sup>3</sup>95#汽油、30m<sup>3</sup>92#汽油的隔仓罐），1只30m<sup>3</sup>92#汽油罐，总容积为160m<sup>3</sup>，折算容积为120m<sup>3</sup>，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021第3.0.9规定，该站属于二级加油站。</p> <p>加油站上次安全现状评价时间2023年03月，由浙江圣泰安全技术有限公司出具《中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告》，报告编号为浙圣泰[评]字第2023-5032号。自上次安全评价以来，中化石油浙江有限公司杭州太湖源加油站注册地址未发生变化，但发生如下变化：①负责人由徐梦变更为邱保友；②经营范围由带储存经营：成品油：汽油变更为带储存经营：成品油：汽油、柴油；③安全管理人员由周必红变更为游谊；④涉及到手机支付，加油岛新增4个可燃气体报警器探头。企业已于2025年07月15日变更了危险化学品经营许可证。</p>	
	 	
	<p>项目组负责人、项目组成员与企业人员合照      埋地罐区</p>	
		
	<p>散装汽油实名登记</p>	
安全评价机构名称	浙江道宇安环科技有限公司	
项目组长	吴芳萍	
技术负责人	蒋永成	
过程控制负责人	李志旗	
评价报告编制人	吴芳萍、张卫兴	
报告审核人	刘海燕	
参与评价工作	安全评价师	吴芳萍、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江、姚敏杰
	注册安全工程师	吴芳萍、张奇峰、张卫兴、段建勇、袁福江、姚敏杰
	技术专家	无
现场开	人员	吴芳萍、张卫兴

展安全 评价工作	时间	2026.01.12
	主要任务	资料收集、现场检查
评价报告提交时间		2026.02.09