

安全评价报告信息公开表格（泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司）

被评价单位名称		泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司
评价项目名称/项目编号		泰尔茂医疗产品（杭州）有限公司柴油储罐及配套设施项目安全现状评价/第2502023号
项目简介（含图片）	厂区西北侧布置地下柴油罐区，布置有3个柴油罐（1#、2#、3#罐），其中2#、3#罐处于停用状态，仅1#罐在使用，容积20m3；现阶段企业对地下柴油罐区进行了重新设计和改造，拆除了原有1#、2#、3#罐及其附属管道等设施，新购置1只35m3柴油罐，在原柴油罐区位置进行重建。柴油作为厂区备用发电机燃料。	
		
		
安全评价机构名称		浙江道宇安环保科技有限公司
项目组长		吴芳萍
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		李志旗
评价报告编制人		吴芳萍、汪胜红
报告审核人		夏宇科
参与评价工作	安全评价师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、吴芳萍
	注册安全工程师	袁福江、汪胜红、张奇峰、段建勇、吴芳萍
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	吴芳萍、汪胜红
	时间	2025.6.12—2025.9.8
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2025.9.8