

安全评价报告信息公开表格
(浙江诸暨八方热电有限责任公司)

被评价单位名称	浙江诸暨八方热电有限责任公司
评价项目名称/项目编号	浙江诸暨八方热电有限责任公司0#炉技改项目安全预评价报告（道字【评】字第2507004号）
项目简介（含图片）	浙江诸暨八方热电有限责任公司于2003年7月3日注册成立，位于浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道聚力路2号，是浙江能源集团下属浙能锦江环境全资子公司，浙江能源集团是一家以环保能源、火力发电、天然气为主产业，集商贸于一体的现代化大型国有企业。 浙江诸暨八方热电有限责任公司0#炉技改项目位于浙江省绍兴市诸暨市陶朱街道聚力路2号的浙江诸暨八方热电有限责任公司厂区内。本项目已取得诸暨市发展和改革局出具的《基本信息表》（项目代码：2407-330681-04-01-892985）。建设规模与建设内容：将0#循环流化床焚烧线改造成炉排炉焚烧线，设计处理规模由之前的400t/d（诸发改陶朱投核【2015】1号文件）改为之后的处理规模为600t/d；同时将现有1台B12MW汽轮发电机组进行高效节能改造，在汽轮机容量保持不变情况下，将其内部构造的一部分器件由之前的南汽冲动式替换为杭州立德反动式，并对现有除氧器系统、给水泵、低加系统等进行配套改造。改造后，0号循环流化床焚烧线从备用炉调整为常用运行炉。同时对现有两条垃圾焚烧处理系统进行超低排放改造。达到最新要求。 本项目生产过程中涉及到危险化学品氨水（20%）、盐酸（31%）、液碱（32%）、柴油，以及垃圾储存过程产生的少量沼气等。根据《危险化学品安全使用许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第57号，第89号修订），本项目属于D4417生物质能发电，该行业未被列入危险化学品安全使用许可适用行业目录，因此该企业不需要办理危险化学品安全使用许可证。 本项目位于浙江省诸暨市陶朱街道聚力路2号，在诸暨八方热电公司厂区内进行技改，新建0#炉及配套设施，改造2条垃圾焚烧处理系统，改造1台汽轮发电机组。厂区东侧为创业路，隔路为空地；南侧为聚力路，隔路为浙江家荣袜业有限公司；西侧为千禧路，隔路为诸暨市德盛汽车维修服务有限公司；北侧为浙江晶旺化纤有限公司。 

		
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		袁福江
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		吴芳萍
评价报告编制人		袁福江、王璐
报告审核人		夏宇科
参与评价工作	安全评价师	袁福江、王璐、张卫兴、张奇峰、段建勇
	注册安全工程师	袁福江、王璐、张卫兴、张奇峰、段建勇
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	袁福江、王璐
	时间	2025.9.19至2026.5.15
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2026.5.15