

安全评价报告信息公开表格
(慈溪市自来水有限公司城南水厂)

被评价单位名称		慈溪市自来水有限公司城南水厂	
评价项目名称/项目编号		慈溪市自来水有限公司城南水厂（液氧站）使用危险化学品安全现状评价报告（道字【评】字第2603004号）	
项目简介（含图片）		慈溪市自来水有限公司成立于1994年06月29日。位于慈溪市白沙路街道三北大街674号，公司法定代表人董旭江，注册资本叁仟陆佰零贰万元整，经营范围为：自来水生产、供应；供水设施安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 城南水厂为慈溪市自来水有限公司的下属厂站。慈溪市自来水有限公司城南水厂在自来水生产过程中使用危险化学品氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的]。根据《浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南(试行)》第3.3条中“使用危险化学品从事生产，使用和储存量比较大的企业，最好委托具备国家规定资质条件的机构，对企业的安全生产条件进行安全评价，安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案，并将安全评价报告及整改方案的落实情况报所在地县级人民政府应急管理部门；其他企业应定期开展安全评价和风险辨识（评估或专家检查），企业应根据安全评价（评估或专家检查）结果改善安全生产条件”。故企业委托浙江道宇安环科技有限公司对慈溪市自来水有限公司城南水厂液氧站的现状进行安全评价，目的在于逐步改善安全生产条件，落实安全管理措施。 慈溪市自来水有限公司城南水厂位于慈溪市匡堰镇龙舌村，企业厂区东面为九龙寺、农田；南侧、西侧、北侧为农田。 本项目液氧站设置在厂区西南部。东侧为滤池，南侧为脱泥配电间，西侧为围墙，北侧为臭氧发生器间。	
			
			
			
			
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司	
项目组长		袁福江	
技术负责人		蒋永成	
过程控制负责人		吴芳萍	
评价报告编制人		袁福江、王璐	
报告审核人		夏宇科	
参与评价工作	安全评价师	袁福江、王璐、张卫兴、张奇峰、段建勇	
	注册安全工程师	袁福江、王璐、张卫兴、张奇峰、段建勇	
	技术专家	/	
现场开展安全评价工作	人员	袁福江、王璐	
	时间	2026.5.12至2026.5.25	
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告	
评价报告提交时间		2026.5.25	